

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Тамбовской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14 т.8-4752-72-26-19 ф.8-4752-72-26-19 E-mail:  
gpn\_tmb@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ТО НД и ПР по г. Тамбову УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Тамбов, ул. Б. Энтузиастов 1 «З», тел. 84752510044, E-mail: gpn\_tmb\_okt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 58/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 36",*

*директору МАОУ «СОШ № 36» Свешниковой Людмиле Ивановне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Тамбова по  
пожарному надзору № 58 Кулагина А.Н. ТО НД и ПР по г. Тамбову УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Тамбовской области

(наименование органа ГПН)

от « 10 » мая 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
« 24 » мая 2018 г. по « 28 » мая 2018 г.

проведена плановая проверка

*начальником территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
г.Тамбову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области подполковником  
внутренней службы Кулагиным Алексеем Николаевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная  
школа № 36" , г. Тамбов, ул. Чичерина, д. 30 А*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МАОУ «СОШ № 36» Свешникова Людмила Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В МАОУ «СОШ № 36» разработать годовой план-график по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки автоматической пожарной сигнализации, автоматической и системы оповещения и управления эвакуацией людей	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	До 12.12. 2018	
2.	В МАОУ «СОШ № 36» в местах расположения огнетушителей и местах ручного пуска автоматической пожарной сигнализации разместить знаки пожарной безопасности.	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	До 12.12. 2018	
3.	В МАОУ «СОШ № 36» в помещениях серверной, спортивного зала, подвала, чердака и коридора второго этажа электросветильники закрыть защитными колпаками.	п. 42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	До 12.12. 2018	
4.	В МАОУ «СОШ № 36» помещения лаборантской на втором этаже, лаборантской на третьем этаже и помещения подвала оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	п.4 Норм пожарной безопасности утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	До 12.12. 2018	
5.	В МАОУ «СОШ № 36» в помещении спортзала пожарные извещатели разместить в соответствии с требованиями, в помещении кабинета ОБЖ пожарные извещатели закрепить на потолке.	(Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31) п.12.18	До 12.12. 2018	
6.	В МАОУ «СОШ № 36» деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом.	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	До 12.12. 2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 4 квартале, декабрь 2018 г.

(квартал, месяц).

*Начальник территориального отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по г.Тамбову*

*Кулагин А.Н.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» мая 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*Директор Свешникова Л.И.*  
(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » 05 2018 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**Телефон доверия:**

8-4752-72-99-50